



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.009935.06.11

Дата 29.06.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 10912

20.06.2011

Организация-изготовитель
"Rehau AG+Co"

Адрес: Werk Visbek, Visbeker Damm, 49429 Visbek, Deutschland, Германия,

Филиалы: "Rehau AG+Co", Werk Wittmund, Aseler Str. 12, 26409 Wittmund, Deutschland, Германия; "Rehau AG+Co", Werk II

Feuchtwangen, Creilsheimer Str., 3491555 Feuchtwangen, Deutschland, Германия

Импортер (поставщик), получатель

"Rehau AG+Co"

Адрес: Werk Visbek, Visbeker Damm, 49429 Visbek, Deutschland, Германия

Наименование продукции:

Изделия из поливинилхлорида и полипропилена: профиль пристеночного бортика RAUWALON, профиль мебельного карниза RAUCARAT, профиль цокольной накладки RAUVARIO

Продукция изготовлена в соответствии с:

Сертификат системы качества ISO 9001:2000, Декларация производителя

Перечень документов, представленных на экспертизу:

копия свидетельства о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет налогоплательщика-организации, сертификат системы качества, декларация производителя, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции

поливинилхлорид, полипропилен

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследование, место проведения), протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" № 800/800Г от 17.06.2011 г.

№015371

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, балл	1	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м	8,6-9,3	15,0
Дибутилфталат, мг/м ³	менее 0,0001	0,10
Диоктилфталат, мг/м ³	менее 0,001	0,02
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Хлористый водород, мг/м ³	менее 0,001	0,10
Ацетальдегид, мг/м ³	менее 0,0001	0,01
Спирт изопропиловый, мг/м ³	менее 0,001	0,2
Спирт метиловый, мг/м ³	менее 0,001	0,5
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	0,01

Область применения:
мебельное производство

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Изделия из поливинилхлорида и полипропилена: профиль пристеночного бортика RAUWALON, профиль мебельного карниза RAUCARAT, профиль цокольной накладки RAUVARIO

~~соответствует (не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)




подпись

Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Заведующий отделом

Гордеева Т.И.



Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.